



PLANTA DE VENTILADORES

ESC. 1 : 50

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
R3	3. THHN N° 14. 0-12"
R4	4. THHN N° 14. 0-12"
R5	5. THHN N° 14. 0-12"
Y	2. THHN N° 10 + 1. THHN N° 12. 0-34"
V	3. THHN N° 12. 0-12"
W	1 CABLE UTP CAT 3, 4 PARES EN TUBERÍA 03x4"
1T	1 CABLE UTP CAT 3, 4 PARES EN TUBERÍA 03x4"
2T	2 CABLE UTP CAT 3, 4 PARES EN TUBERÍA 03x4"

[illegible]